

DUNAFÖLDVÁR



Ügyiratszám: DFV/596-7/2025

Előterjesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete 2025. szeptember 30-án tartandó nyílt/
zárt ülésére

**Tárgy: Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/A szám alatti
iskola konyha áram teljesítmény bővítéséről**

I. Az előterjesztés tartalma:

1. Írásos előterjesztés
2. Határozati javaslat/rendelet-tervezet

II. Előterjesztést véleményezi:

1. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

III. Szavazás típusa az elfogadáshoz:

Egyszerű többség / Minősített többség

Előterjesztést készítette:

Lajkó Andor
városfejlesztési és műszaki
irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/A szám alatti iskola konyha elektromos sütő kapacitásának bővítése felmerült 2024. évben, villamos energia hiány miatt a beszerzés halasztásra került.

A kapacitásbővítés feltétele a villamos energia teljesítmény bővítés elvégzése.

Jelenleg az általános iskola épületének elektromos teljesítménye 3x100 A, melyet fel kell bővíteni 3x50 A-el. A Szekszárdi Tankerületi Központ hozzájárulását megadta a bővítéshez azzal a feltétellel, hogy minden költség Dunaföldvár Város Önkormányzatát terheli.

Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. feltételekkel megadta tájékoztatását a teljesítmény bővítésről. E szerint a szükséges teljesítményt a Dunaföldvár 18782 Tavasz u. 44TR állomás-tól tudják biztosítani. Új fogyasztás- mérőhelyet kell kiépíteni a Tavasz utca felőli telekhatáron.

A teljesítménybővítés során felmerülő költségek az alábbiak:

- normatív csatlakozási díj nettó 585.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 742.950 Ft
- a trafóállomástól a mérőhelyig kiépítendő méretlen vezeték becsült költsége nettó 1.500.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.905.000 Ft
- új áramváltós mérőhely tervezése, kialakítása nettó 1.070.866 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.360.000 Ft
- mért földkábeles fővezetékek elhelyezése nettó 771.654 Ft + Áfa, azaz bruttó 980.000 Ft
- térkő bontás, visszahelyezés földmunkával nettó 1.244.094 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.580.000 Ft
- főelosztószekrény szerelése nettó 578.740 Ft + Áfa, azaz bruttó 735.000 Ft
- mérési jegyzőkönyvek elkészítése nettó 35.433 Ft + Áfa, azaz bruttó 45.000 Ft

Mindösszesen: nettó 5.785.787 Ft + Áfa, azaz bruttó 7.347.950 Ft

A szolgáltató 2025. szeptember 30-ig adott határidőt igénybejelentésünk benyújtására.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Dunaföldvár, 2025. július 28.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

.../2025. (....)

határozata

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/A szám alatti iskola konyha áram teljesítmény bővítéséről

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 17-23/A szám alatti iskola konyha áram teljesítmény bővítését elvégezteti.
2. A teljesítménybővítés elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet nettó 5.785.787 Ft + Áfa, azaz bruttó 7.347.950 Ft-ot biztosítja a város 2025. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Értesül:

1. Pénzügyi és Adó Iroda
2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda
3. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha