

DUNAFÖLDVÁR



Ügyiratszám: DFV/191-16/2025

Előterjesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete 2025. május 27-én tartandó nyílt/ zárt
ülésére

**Tárgy: Dunaföldvár közterületi játszótereinek javítási
munkáinak elvégzéséről**

I. Az előterjesztés tartalma:

1. Írásos előterjesztés
2. Határozati javaslat/rendelet-tervezet

II. Előterjesztést véleményezi:

1. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

III. Szavazás típusa az elfogadáshoz:

Egyszerű többség / Minősített többség

Előterjesztést készítette:

Jakabné Tóth Mária
környezetvédelmi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár közterületein lévő játszóterek játszótéri eszközeinek felülvizsgálatát az 53/2025. (II.25.) KT határozata alapján a Barka-Kert Kft. elvégezte. A bevizsgálás során szinte minden játszótéren találtak hibát.

A főbb hibák a hintaállványok felfüggesztő rendszerének elöregedése, a játékvárak pódiumelemeinek és a feljáró rámpák korhadása, ütéscsillapító talaj tömörsége és nem megfelelő rétegvastagsága, mászóka felső kerettartó gerendájának korhadása, hintán törött ülőke, homokozó fa keretének elkorhadása. Karbantartó festés és lazúrozás szükséges a faoszlopos eszközöknél.

Az Ifjúság téren lévő kombinált játékvár teljes felújítást és azonnali intézkedést igényel.

A felülvizsgálat közben az Alsó Bölcske utcai játszótéren lévő hintaállványt le kellett zárni, mivel a felfüggesztő rendszer veszélyessé vált, javítása megtörtént.

A felülvizsgálatot követően merültek még fel hibák (mozgó rugós játék, szakadt kötélpálya, kiálló és hiányzó csavarok, felpöndörödött festék, játszóház tetőfedés csere, törött ülőke), melyeket a Városgazdálkodás vezetője jelezte számunkra, miután ellenőrzést tartott a játszótérekben. Ezek a hibák még tovább bővítik a listát.

Az ajánlattételi felhívás kiküldésre került az észlelt hibák javítására (1. melléklet), a megadott határidőig beérkezett ajánlatok az alábbiak:

1. számú Ajánlattevő neve, címe:

Barka Kert Kft. 7020 Dunaföldvár, Templom u. 78/A.

1. számú Ajánlattevő ajánlati ára:

Nettó 4.200.400,-Ft+Áfa, Bruttó 5.334.508,-Ft

2. számú Ajánlattevő neve, címe:

Green and Grün Kft. 6000 Kecskemét, Rezeda u. 50.

2. számú Ajánlattevő ajánlati ára:

Nettó 4.673.000,-Ft+Áfa, Bruttó 5.934.710,-Ft

3. számú Ajánlattevő neve, címe:

BONAX BT. 6300 Kalocsa, Szabó J. u. 51.

3. számú Ajánlattevő ajánlati ára:

Nettó 5.003.800,-Ft+Áfa, Bruttó 6.354.826,-Ft

A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a Barka Kert Kft. (7020 Dunaföldvár, Templom u. 78/A.) adta nettó 4.200.400,-Ft+Áfa, bruttó 5.334.508,-Ft összegben.

A döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult.

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.

Dunaföldvár, 2025. május 20.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

.../2025. (....)

határozata

Dunaföldvár közterületi játszótereinek javítási munkáinak elvégzéséről

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületi játszóterek javítási munkáinak elvégzésére nyertesként kihirdeti a Barka Kert Kft.-t (7020 Dunaföldvár, Templom u. 78/A.).

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.

A Képviselő-testület a javítási munkák elvégzésére, nettó 4.200.400,-Ft+Áfa, bruttó 5.334.508,-Ft-ot a város 2025. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Értesül:

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Ajánlattevők

1. számú melléklet

HIBALISTA

Alsó Bölske utcai játszótér:

1. Hintaállvány vegyes ülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges
2. Homokozó: fa szegélye teljesen elkorhadt, el kell bontani és újat építeni
3. Forgóhinta: a közép részen lévő forgó tetejét festeni szükséges, a felpöndörödött festék kéz sérülést okozhat
4. Karbantartó festés és lazúrozás szükséges a faoszlopos eszközöknek

Hősök tere játszótér:

1. Hintaállvány bölcsőülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges
2. Kéttornyos játékvár csúszdával: a pódiumelem korhadásnak indult, a feljáró rámpa faelemei korhadt, cserélni szükséges, kötélpálya szakadt a két vár között
3. Csúszdás torony mászóka: a pódiumelem korhadásnak indult, a feljáró rámpa faelemei korhadt, cserélni szükséges
4. Kötél mászóka: csavar takarók hiányoznak
5. Ütéscsillapító talaj a játszótér egész területén a játszóeszközöknél összeállt, tömörödött,
6. Karbantartó festés és lazúrozás szükséges a faoszlopos eszközöknek

Hunyadi tér játszótér:

1. Hintaállvány bölcsőülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
2. Hintaállvány lapos ülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
3. Csúszdás játékvár mászókával: a pódiumelem korhadt, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
4. Mérleghinta: törött műanyag ülőke, cserélni szükséges

Sárga gödör játszótér:

1. Hintaállvány lapos ülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, gazos, cserélni szükséges.
2. Csúszdás torony mászókával: ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
3. Karbantartó festés és lazúrozás szükséges a faoszlopos eszközöknek

Ifjúság tér játszótér:

1. Hintaállvány bölcsőülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
2. Fém hintaállvány bölcsőülőkével: elbontásra javasolt.
3. Kombinált játékvár csúszdával-hintával: a tartó oszlopok, az alsó összekötők, a feljáró létra tartóoszlopa, a pódiumelem korhadásnak indult, több helyen sérült. A felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges. Azonnali intézkedést, teljes felújítást igényel.
4. Mérleghinta: eszköztete előregedett, korhadt, cserélni szükséges
5. Fém mérleghinta: Faülőkéje előregedett, korhadt, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj nem megfelelő.
6. Játzóház: tetőfedést cserélni szükséges

7. Karbantartó festés és lazúrozás szükséges a faoszlopos eszközöknek

Pipacs utca játszótér:

1. Hintaállvány bölcsoülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
2. Hintaállvány lapos ülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
3. Csúszdás játékvár mászókéval: létrás mászóka felső kereszttartó gerendája a vasalatnál korhadt, karbantartást igényel. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
4. Karbantartó festés és lazúrozás szükséges a faoszlopos eszközöknek

Vasút utca játszótér:

1. Hintaállvány bölcsoülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
2. Hintaállvány lapos ülőkével: a felfüggesztő rendszere előregedett, kopott, cserélni szükséges. Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges. Lapos ülőke törött, cserélni szükséges.
3. Csúszdás torony mászókéval: Ütéscsillapító talaj összeállt, tömörödött, cserélni szükséges.
4. Karbantartó festés és lazúrozás szükséges a faoszlopos eszközöknek

Kossuth téri játszótér:

1. Vár: kék elemnél 2db csavar hiányzik
2. Repülő rugós játék: mozog az egész játék
3. Íves hinta: kapaszkodó vég hiányzik, kiáll a csavar